

SC Servizio Tecnico

Responsabile: Ing. Livio Dragone

Telefono. 0171/450.780 – 0174/677.664

Fax 0171/450.687 – 0174/677.667

E-mail: tecnico@aslcn1.it

Servizio di controllo, prevenzione e contenimento del rischio da Legionellosi mediante il trattamento con biossido di cloro degli impianti idrici di distribuzione dell'acqua sanitaria del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Savigliano – ASLCN1. Gara n. 6541854 GIG.n. 683183723E

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

In data 19 dicembre dell'anno 2016, alle ore 10.00, in seduta pubblica presso la sala riunioni della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 – Via Carlo Boggio 12 Cuneo, si è riunito il seggio di gara per l'apertura della busta contenente le offerte economiche relative alla procedura di gara per la fornitura del servizio di cui in oggetto.

Sono presenti in qualità di Presidente del Seggio di Gara l'Ing. Claudio Riberi, Responsabile del Settore "Gestione Manutenzione Immobili" della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di testimoni il Per. Ind. Mauro Bertolino e la Dott.ssa Rosalia Sammarco che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che

In data 16 novembre 2016, come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle seguenti operazioni:

- presa atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità;
- apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell'integrità delle buste in essi contenute;
- apertura della busta "A" Documentazione Amministrativa e verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente con le seguenti risultanze:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Bioh Filtrazione srl | documentazione completa e regolare |
| 2. Sanipur srl | documentazione completa e regolare |
| 3. Sterimed | documentazione completa e regolare |
| 4. GADOMed | documentazione incompleta |

Con lettera prot. n. 011542 del 16.11.2016, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 la Ditta GADOMed srl veniva invitata a presentare entro il giorno 26.11.2016 l'integrazione della documentazione amministrativa di cui al punto b) della lettera invito e obbligata al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore di questa Azienda come previsto dall'articolo sopra citato.

In data 01.12.2016, come da relativo verbale, il Seggio di Gara prendeva atto che entro il termine previsto, la Ditta GADOMed srl presentava l'integrazione della documentazione amministrativa richiesta e produceva il documento attestante l'avvenuto pagamento della sanzione.

Nella stessa seduta il Presidente del Seggio di Gara disponeva l'ammissione di tutte le ditte concorrenti alle operazioni successive dell'iter procedurale di gara.

Il Seggio di Gara procedeva all'apertura della busta "B" "Documentazione Tecnica" ed alla verifica della completezza della stessa presentata da ciascuna ditta.

Il Seggio di Gara dichiarava conforme la documentazione tecnica presentata da tutte le ditte concorrenti e il

Presidente del Seggio, al fine di definire la congruità e l'idoneità dell'offerta tecnica proposta da ciascun concorrente con quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto, si riservava la facoltà di esaminare, in separata sede, i sistemi proposti dalle ditte concorrenti per la produzione ed il dosaggio del biossido di cloro e il dosaggio dei prodotti filmanti anticorrosivi.

Il Presidente, premesso quanto sopra, dichiara aperta la seduta e da atto che dall'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti sono stati richiesti a tutte le ditte, con lettera del 09.12.2016, chiarimenti in merito alle soluzioni proposte da fornire entro il 13.12.2016, le cui risultanze si sintetizzano di seguito:

Numero Riferimento	Ditta	Offerta Tecnica
1	Bioh Filtrazione srl	Congrua e idonea *
2	Sanipur srl	Congrua e idonea
3	Sterimed srl	Congrua e idonea
4	GADOMed srl	Non idonea

Il Presidente del Seggio di gara da atto che con lettera protocollo n. 0125272 del 14.12.2016 è stato comunicato alla Ditta GADOMed srl l'esclusione dalla gara in oggetto in quanto la soluzione tecnica proposta non rispondeva a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto di riferimento.

Il Presidente del Seggio di Gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando atto che sono state custodite in armadio chiuso a chiave presso la S.C. Servizio Tecnico sede di Cuneo e tutte sono integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.

Si procede pertanto alla lettura delle offerte economiche secondo quanto previsto nella lettera invito – disciplinare di gara, tenuto conto che *il canone presunto del servizio di cui trattasi per il periodo contrattuale di 24 mesi è stato stimato in € 90.000,00* :

Ditta	Canone Annuo	Canone complessivo per 24 mesi
Bioh Filtrazione srl	€17.100,00	€ 34.200,00
Sanipur srl	€ 38.760,00	€ 77.520,00
Sterimed srl	€ 24.300,00	€ 48.600,00

Il Presidente del Seggio di gara secondo quanto previsto nella lettera d'invito – disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di richiedere alla ditta Bioh Filtrazione srl spiegazioni sul prezzo/canone proposto essendo risultato anormalmente basso.

La seduta si chiude alle ore 12.15.

Delle operazioni si da atto nel presente verbale che viene firmato dai componenti del seggio di gara.

Cuneo, 19 dicembre 2016

Ing. Claudio Riberi
Per. Ind. Mauro Bertolino
Dott.ssa Rosalia Sammarco